	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA CRISTO REI - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01/12	09.40	0,45	–	–	7.60	0,42	–	
06/12	10:10	0,50	–	–	7,62	0,48	–	
08/12	09:30	0,51	–	–	7,77	0,50	–	
13/12	10:20	0,48	–	–	7,52	0,48	–	
15/12	11:10	0,47	–	–	7,62	0,46	–	
20/12	10:40	0,49	–	–	7,61	0,48	–	
22/12	09:30	0,50	–	–	7,68	0,50	–	
27/12	09:20	0,52	–	–	7,76	0,51	–	
29/12	10:15	0,53	–	–	7,76	0,52	–	

LOCAL	CECILIA DZOLAKRUGER S/N							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
27/12/21	15819	A	A	–	–	–		–
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	
	15316	-	A		15320	A	A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA SEDE - SAA

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA		
		SAÍDA DO TRATAMENTO					TURBIDEZ VMP 1,0		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	FLÚOR VMP 1,5	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	POÇO 01	POÇO 02	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01/12	14:16	0,68	0,00	0,00	0,30	8,16	0,00	0,00	Lemanda.
02/12	13:08	0,65	0,00	0,00	0,15	7,20	0,00	0,00	Lemanda.
03/12	14:07	0,70	–	0,00	0,05	7,40	0,00	0,00	Lemanda.
06/12	13:09	0,60	0,00	0,00	0,10	7,85	0,00	0,00	Lemanda.
07/12	13:03	0,68	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	Lemanda
08/12	13:17	0,60	0,00	0,00	0,10	7,57	0,00	0,00	Lemanda.
09/12	13:01	0,70	0,00	0,00	0,15	7,18	0,00	0,00	Lemanda.
10/12	13:49	0,80	–	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	Lemanda.
13/12	13:04	0,73	0,00	0,00	0,10	7,57	0,00	0,00	Lemanda.
14/12	13:05	0,70	–	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	Lemanda.
15/12	13:01	0,64	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	Lemanda.
16/12	14:19	0,60	–	–	0,10	7,90	0,00	0,00	Lemanda.
17/12	13:20	0,50	0,00	0,00	0,05	7,18	0,00	0,00	Lemanda.
20/12	13:06	0,41	0,00	0,00	0,15	8,05	0,00	0,00	Lemanda.
21/12	13:04	0,66	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	Lemanda.
22/12	13:47	0,60	0,00	0,00	0,05	7,41	0,00	0,00	Lemanda.
23/12	13:02	0,65	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	Lemanda.
27/12	13:41	0,70	0,00	–	0,00	7,88	0,00	0,00	Lemanda
28/12	08:01	0,72	–	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	Lemanda
29/12	09:58	0,60	0,00	0,00	0,00	6,70	-	-	Lemanda.
30/12	13:01	0,62	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	Lemanda

SAMAE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
SISTEMA SEDE MÊS: DEZEMBRO
ANALISES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESULTADOS MICRIBIOLÓGICO

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	MICRO B.H	Cloro	Turbidez	Cor	Flúor	pH	ASS.
06/12/21		~~Prefeitura M. BVSR – Sede – 562 – Rua Moises Miranda Sistema Sede~~										
06/12/21		Colegio Est. AD. Morski – 170 – Rua Visconde de Guarapuava Sistema Sede	13791	A	A	-	-	-	-	-	-	-
06/12/21		Prefeitura M. BVSR – EDUCAÇÃO – 258- Av. Dalzotto Sistema Sede	13790	A	A	-	-	-	-	-	-	-
13/12/21		~~Prefeitura M. BVSR – Centro de eventos – 548 – Rua Maciel Sistema Sede~~										
13/12/21		Mauro Dalzotto Morski – 788 – Rua Manoel Ermelino Sistema Sede	14317	A	A	-	-	-	-	-	-	-
13/12/21		~~Maria Conceição da Cruz – Rua Manoel Ermelino Sistema Sede~~										
20/12/21		Zamir Bueno de Oliveira – 932- Rua Linha Forkevicks Sistema Sede	14954	A	A	-	-	-	-	-	-	-
20/12/21		~~Associados do Desc. C. de B. V. de São Roque – 288 – Av. Dalzotto Sistema Sede~~										
27/12/21		Leonel Batisa de França – 56 - Sítio Rodovia 001 Sistema Sede	15818	A	A	-	-	-	-	-	-	-
27/12/21		~~APAE – 70 – Rua Maciel Sistema Sede~~										

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
06/12/21		Saída do Tratamento	13783	A	A	~~07/12/21~~		~~Saída do Tratamento~~				
13/12/21		Saída do Tratamento	14316	A	A	~~14/12/21~~		~~Saída do Tratamento~~				
20/12/21		Saída do Tratamento	14949	A	A	~~21/12/21~~		~~Saída do Tratamento~~				
27/12/21		Saída do Tratamento	15317	A	A	~~28/12/21~~		~~Saída do Tratamento~~				

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
06/12/21		Captação Poço 01	13784	-	A	06/12/21		Captação Poço 02	13785	-	A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA TERRA SANTA - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
07/12	12:00	0,41	0,00	0,00	7,45	–	–	Amanda.
10/12	14:10	0,40	0,00	0,00	7,30	–	–	Amanda.
14/12	15:00	0,45	0,00	0,05	7,81	–	–	Amanda.
17/12	13:45	0,43	0,00	0,00	7,37	–	–	Amanda.
21/12	14:31	0,50	0,00	0,10	7,45	–	–	Amanda
24/12	–	–	–	–	–	–	–	–
28/12	13:38	0,81	0,00	0,00	7,60	–	–	Amanda
31/12	–	–	–	–	–	–	–	–

LOCAL	IGREJA						
DATA	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	pH	TURBIDEZ	CLORO	COR
20/12/21	14955	A	A	–	–	–	–
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
	14956	-	A		14953	A	A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA VILA RURAL - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
07/12	13:20	0,38	0,00	0,00	7,46	–	–	Lemanda.
10/12	13:40	0,30	0,00	0,10	7,10	–	–	Lemanda.
14/12	14:03	0,24	0,00	0,05	7,60	–	–	Lemanda.
17/12	13:03	0,32	0,00	0,010	7,68	–	–	Lemanda.
21/12	13:46	0,30	0,00	0,00	7,54	–	–	Lemanda.
24/12	–	–	–	–	–	–	–	–
28/12	13:03	0,25	0,10	0,00	7,80	–	–	Lemanda
31/12	–	–	–	–	–	–	–	–

LOCAL	NIVALDO JOSE DE ALMEIDA – 459 - POV SÃO MIGUEL VILA RURAL						
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	COR
		C.T	E.C				
13/12/21	14338	A	A	–	–	–	–
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO	ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T / E.C	
	14335	–	A		14339	A / A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA RIO DO TIGRE - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01/12	15:26	0,50	0,55	0,20	7,36	–	–	Cimanda
06/12	15:09	0,43	0,50	0,00	7,90	–	–	Cimanda.
08/12	14:01	0,49	0,40	0,10	7,90	–	–	Cimanda
13/12	14:00	0,40	0,32	0,00	7,48	–	–	Cimanda
15/12	13:06	0,38	0,41	0,00	7,31	–	–	Cimanda
20/12	13:50	0,30	0,80	0,05	7,18	–	–	Cimanda.
22/12	13:08	0,45	0,65	0,00	7,54	–	–	Cimanda.
27/12	14:03	0,30	0,70	0,00	7,38	–	–	Cimanda
29/12	13:01	0,35	0,60	0,00	6,95	–	–	Cimanda.

LOCAL	LUCIMEIRE APARACEIDA DE FRANÇA – 1072- S/L – BR 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
06/12/21	13793	P	P	–	–	–		–
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	
	13787		A		13789	P	A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	DEZEMBRO
		Ano:	2021
		Página 12 de 12	

SISTEMA SÍTIO - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01/12	14:40	0,32	0,00	0,00	8,06	–	–	Lemanda
06/12	14:17	0,35	0,00	0,00	7,86	–	–	Lemanda
08/12	13:15	0,30	0,09	0,05	7,40	–	–	Lemanda
13/12	13:03	0,22	0,00	0,00	7,35	–	–	Lemanda
15/12	14:18	0,25	0,05	0,00	7,60	–	–	Lemanda
20/12	13:01	0,32	0,00	0,10	7,87	–	–	Lemanda
22/12	14:01	0,41	0,00	0,09	7,68	–	–	Lemanda
27/12	15:00	0,48	0,00	0,10	7,29	–	–	Lemanda
29/12	13:55	0,50	0,00	0,00	7,18	–	–	Lemanda

LOCAL	ALDO STRAPASSON (ATRÁS DO BARRACÃO) – 1040 - RUA SÍTIO BOA VENTURA RODOVIA 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
06/12/21	13792	A	A	–	–	–		–
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	
	13786		P		13788	A	A	

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

MÊS: Dezembro

CONTROLE DE RECOLETAS

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	MICRO B.H	Cloro	Turbidez	Cor	Flúor	pH	ASS.
20/12		Rec. Captação para 2. rede. Rua Maril	14991	-	A	-	-	-	-	-	-	
20/12		Rec. Captação para - Sítio	14992	-	A	-	-	-	-	-	-	
27/12		Rec. Montante - Quirimere Cap. de Branca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27/12		Rec. Local - Quirimere Cap. de Branca.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27/12		Rec. Jusante - Quirimere Cap. de Branca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	