	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA VILA RURAL - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
02	13.20	0.37	0.00	0.00	7.10	0.35	0.00	Antonio
05	13.40	0.10	0.10	0.00	7.20	0.39	0.10	
09	13.20	0.36	0.20	0.00	6.90	0.36	0.10	
12	13.30	0.37	0.10	0.10	6.80	0.37	0.00	
15	14.10	0.38	0.00	0.10	7.10	0.37	0.00	
19	14.20	0.40	0.00	0.20	7.20	0.40	0.10	
23	13.50	0.37	0.00	0.10	7.30	0.37	0.10	
26	13.40	0.36	0.20	0.00	7.10	0.35	0.10	

LOCAL	PABLO RICARDO RIBEIRO – 384- POV SÃO MIGUEL VILA RURAL						
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	COR
		C.T	E.C				
08/01/21				7.10	0.00	0.37	0.10
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO	ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T / E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA SEDE - SAA

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA		
		SAÍDA DO TRATAMENTO					TURBIDEZ VMP 1,0		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	FLÚOR VMP 1,5	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	POÇO 01	POÇO 02	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01	805	0,90	0,51	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	
02	750	0,92	0,47	0,00	0,00	7,87	0,10	0,00	
03	810	0,91	0,41	0,10	0,00	7,84	0,15	0,00	
04	805	0,89	0,46	0,15	0,00	7,82	0,00	0,00	
05	800	0,94	0,45	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	
08	758	0,86	0,46	0,00	0,10	7,74	0,00	0,10	
09	750	0,92	0,44	0,10	0,00	7,71	0,15	0,10	
10	810	0,91	0,42	0,10	0,00	7,69	0,10	0,15	
11	815	0,87	0,39	0,00	0,00	7,81	0,15	0,00	
12	810	0,91	0,37	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	
15	820	0,94	0,34	0,00	0,00	7,84	0,00	0,10	
16	845	0,89	0,33	0,00	0,00	7,82	0,00	0,10	
17	810	0,92	0,35	0,10	0,00	7,77	0,00	0,15	
18	755	0,94	0,37	0,20	0,00	7,81	0,00	0,00	
19	815	0,93	0,34	0,00	0,00	7,82	0,10	0,00	
22	820	1,03	0,34	0,00	0,00	7,79	0,10	0,00	
23	810	0,97	0,37	0,10	0,10	7,84	0,15	0,00	
24	840	0,96	0,36	0,20	0,00	7,82	0,00	0,00	
25	810	0,97	0,35	0,15	0,00	7,81	0,00	0,10	
26	755	0,93	0,36	0,15	0,00	7,84	0,00	0,00	

SAMAE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
SISTEMA SEDE MÊS: FEVEREIRO
ANALISES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESULTADOS MICRIBIOLÓGICO

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	MICRO B.H	Cloro	Turbidez	Cor	Flúor	pH	ASS.
01/02/21	16.30	Edson de Lima - Rua São Paulo Sistema Sede					0,87	0,15	0,00	0,47	7,84	
01/02/21	16.35	Paulina Nunes de Oliveira Correia – 1190- Rua Linha Forkevicks Sistema Sede					0,88	0,00	0,10	0,48	7,79	
08/02/21	16.30	Maria Conceição da Cruz – Rua Manoel Ermelino Sistema Sede					0,96	0,00	0,00	0,44	7,78	
08/02/21	16.40	Leonel Batisa de França – 56 - Sítio Rodovia 001 Sistema Sede					0,97	0,10	0,00	0,41	7,84	
08/02/21	16.47	Zamir Bueno de Oliveira – 932- Rua Linha Forkevicks Sistema Sede					0,96	0,10	0,00	0,43	7,87	
17/02/21	16.50	Prefeitura M. BVSR – Centro de eventos – 548 – Rua Maciel Sistema Sede					0,94	0,00	0,00	0,37	7,78	
17/02/21	16.40	Prefeitura M. BVSR – Sede – 562 – Rua Moises Miranda Sistema Sede					0,92	0,10	0,00	0,30	7,76	
17/02/21	16.45	Mauro Dalzotto Morski – 788 – Rua Manoel Ermelino Sistema Sede					0,93	0,00	0,00	0,34	7,77	
22/02/21	16.20	Jose Albani Santana – 467- Rua Guilherme Gloden Sistema Sede					0,93	0,00	0,00	0,33	7,81	
22/02/21	16.10	Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida - 230- Avenida São Roque Sistema Sede					0,92	0,00	0,00	0,32	7,82	

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
01/02/21		Saída do Tratamento				02/02/21		Saída do Tratamento				
08/02/21		Saída do Tratamento				09/02/21		Saída do Tratamento				
17/02/21		Saída do Tratamento				18/02/21		Saída do Tratamento				
22/02/21		Saída do Tratamento				23/02/21		Saída do Tratamento				

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
01/02/21		Captação Poço 01				01/02/21		Captação Poço 02				

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA SÍTIO - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		Antonio Zin
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01	1320	0,41	0,00	0,00	7,16	0,39	0,00	
04	14:10	0,40	0,10	0,00	7,20	0,38	0,10	
08	1420	0,44	0,15	0,00	7,15	0,41	0,00	
11	1410	0,43	0,00	0,10	7,08	0,40	0,00	
15	13:40	0,46	0,00	0,10	7,10	0,42	0,20	
18	13:20	0,42	0,00	0,00	7,20	0,41	0,15	
22	1375	0,39	0,00	0,10	7,30	0,37	0,02	
25	14:00	0,37	0,00	0,00	7,32	0,35	0,00	

LOCAL	ORLANDO ZANPIER -524 - RUA SÍTIO BOA VENTURA RODOVIA 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
01/02/21				7,20	0,00	0,40		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA RIO DO TIGRE - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
01	1340	0,34	0,00	0,00	7,15	0,31	0,00	
04	1420	0,33	0,00	0,00	7,17	0,31	0,00	
08	1440	0,35	0,00	0,00	7,14	0,32	0,00	
11	1430	0,38	0,10	0,00	7,14	0,31	0,00	
15	14,00	0,41	0,00	0,00	7,10	0,39	0,00	
18	1350	0,42	0,20	0,00	7,20	0,40	0,10	
22	13,25	0,39	0,00	0,00	7,25	0,38	0,15	
25	1420	0,37	0,00	0,00	7,26	0,36	0,00	

LOCAL	LUCIMEIRE APARACEIDA DE FRANÇA – 1072- S/L – BR 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
01/02/21				7,10	0,00	0,30		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA CRISTO REI - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
02	9.10	0,44	0,00	0,00	7,10	0,41	0,00	
05	8,40	0,37	0,00	0,00	7,37	0,36	0,00	
09	9.15	0,36	0,00	0,00	7.33	0,36	0,00	
12	10,00	0,41	0.10	0,00	7,29	0,40	0,00	
15	8,30	0,44	0,15	0,00	7.41	0,44	0,00	
19	10,20	0,43	0,20	0,00	7.37	0,42	0,00	
23	10,10	0,41	0,25	0,00	7,22	0,40	0,00	
26	10,30	0,35	0,00	0,10	7,33	0,37	0,00	

LOCAL	ARCANJO NAHN S/N							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
22/02/21				7.27	0,00	0,40		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	FEVEREIRO
		Ano:	2021
		Página 2 de 12	

SISTEMA TERRA SANTA - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
02	13.50	0,28	0,00	0,00	6,87	0,27	0,00	
05	14.10	0,30	0,00	0,00	6,94	0,29	0,00	
09	13.50	0,27	0,15	0,00	7,10	0,27	0,10	
12	13,50	0,32	0,10	0,00	7,20	0,30	0,00	
15	14.30	0,31	0,00	0,10	7,15	0,27	0,00	
19	14,50	0,34	0,00	0,10	7,10	0,30	0,10	
23	14,20	0,30	0,10	0,10	7,10	0,30	0,00	
26	14.20	0,29	0,00	0,10	6,96	0,27	0,00	

LOCAL	BAR/MERCEARIA						
DATA	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	pH	TURBIDEZ	CLORO	COR
17/02/21				7,00	0,00	0,33	0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C / ASSINATURA