	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA SEDE - SAA

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA		
		SAÍDA DO TRATAMENTO					TURBIDEZ VMP 1,0		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	FLÚOR VMP 1,5	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	POÇO 01	POÇO 02	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
04	8:10	0,89	0,41	0,10	0,00	7,87	0,00	0,00	
05	8:20	0,91	0,44	0,00	0,00	7,92	0,10	0,00	
06	7,45	0,97	0,37	0,00	0,00	7,84	0,15	0,00	
07	8,20	0,87	0,41	0,00	0,00	7,78	0,10	0,15	
08	9:10	0,94	0,47	0,20	0,00	7,94	0,00	0,00	
11	8:10	0,90	0,41	0,00	0,10	7,84	0,00	0,10	
12	8,10	0,91	0,44	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	
14	7,50	0,90	0,40	0,00	0,00	7,87	0,00	0,10	
15	8,15	0,87	0,32	0,10	0,00	7,92	0,00	0,00	
16									
18	8,10	0,76	0,41	0,15	0,10	7,76	0,00	0,00	
19	8,10	0,64	0,41	0,00	0,00	7,92	0,10	0,15	
20	8,00	0,80	0,40	0,00	0,10	7,84	0,00	0,00	
21	8,15	0,84	0,37	0,00	0,20	7,92	0,00	0,10	
22	8,20	0,81	0,41	0,15	0,00	7,87	0,10	0,00	
25	7,45	0,90	0,47	0,20	0,00	7,84	0,15	0,00	
26	7,55	0,94	0,45	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	
27	8,15	0,97	0,44	0,00	0,20	7,94	0,00	0,00	
28	8,20	0,94	0,46	0,00	0,15	7,92	0,00	0,00	
29	8,15	0,96	0,41	0,00	0,00	7,94	0,00	0,10	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA VILA RURAL - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
05	13 30	051	0.10	012	7.10	049	020	
08	1340	049	0.20	020	7.25	048	0.25	
12	1410	047	015	010	7.50	047	030	
15	1420	055	020	015	7.47	051	020	
19	13.30	054	010	020	7.65	053	010	
22	13.10	0.60	012	025	7.54	058	015	
26	13.40	047	020	040	7.47	046	020	
29	14.15	051	0.00	0.00	7.44	050	0.15	

LOCAL	ROMUALDO BOCHINIAK – 1187 – POV SÃO MIGUEL VILA RURAL							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
11/01/21				7.49	0.10	046		0.00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA CRISTO REI - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
04	9.30	0,41	0,00	0,00	7.25	0,40	0,00	
07	8,30	0,51	0,00	0,10	7,30	0,48	0,10	
11	8.40	0,53	0,00	0,15	7,28	0,51	0,00	
14	9.10	0,51	0,00	0,00	7,22	0,49	0,00	
18	8,20	0,47	0,15	0,00	7,15	0,46	0,00	
21	8,40	0,49	0,20	0,00	7,35	0,49	0,20	
25	8,52	0,54	0,00	0,00	7,40	0,52	0,25	
28	8,50	0,51	0,00	0,00	7,20	0,50	0,10	

LOCAL	CECILIA DZOLAKRUGER S/N							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
25/01/21				7,15	0,00	0,37		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA RIO DO TIGRE - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
04	13:20	0,35	0,00	0,10	7,10	0,32	0,10	
07	14:10	0,38	0,00	0,00	7,25	0,34	0,00	
11	13.50	0,37	0,00	0,00	7,15	0,36	0,00	
14	14.20	0,40	0,10	0,00	7,20	0,33	0,00	
18	13.55	0,42	0.00	0.10	7,22	0,42	0.00	
21	14,00	0,39	0.20	0,00	7,17	0,38	0,00	
25	14.30	0,37	0.22	0,00	7,24	0,36	0,10	
28	13.45	0.40	0.10	0,00	7,20	0.40	0,00	

LOCAL	GENOEL VIAN – 1070- S/L – BR 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
04/01/21				7.28	0.00	0.44		0,10
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA SÍTIO - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
04	14:20	0,38	0,00	0,15	7,40	0,10	0,00	
07	15:10	0,41	0,00	0,20	7,35	0,15	0,00	
11	13:20	0,41	0,10	0,00	7,35	0,39	0,10	
14	14:10	0,39	0,00	0,10	7,20	0,37	0,00	
18	13:40	0,44	0,00	0,00	7,27	0,43	0,10	
21	13:30	0,40	0,15	0,00	7,32	0,39	0,00	
25	14:15							
28	13:25							

LOCAL	ROBERTO STRAPASSOM – 520 – RUA SÍTIO BOA VENTURA RODOVIA 466							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
04/01/21				7,40	0,10	0,45		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	JANEIRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 12	

SISTEMA TERRA SANTA - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
05	1420	0,30	0,00	0,00	7,60	0,28	0,00	
08	14.25	0,37	0,00	0,00	7,54	0,35	0,00	
12	14:40	0,38	0,00	0,00	7,56	0,37	0,00	
15	1445	0,40	0,00	0,00	7,66	0,40	0,00	
19	13.50	0,37	0,00	0,00	7,68	0,36	0,10	
22	1340	0,36	0,10	0,00	7,51	0,35	0,15	
26	1410	0,25	0,15	0,15	7,54	0,28	0,00	
29	14:40	0,27	0,00	0,10	7,54	0,26	0,00	

LOCAL	ESCOLA							
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
18/01/21				7,10	0,00	0,37		0,00
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	

SAMAE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
SISTEMA SEDE MÊS: JANEIRO
ANALISES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESULTADOS MICRIBIOLÓGICO

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	MICRO B.H	Cloro	Turbidez	Cor	Flúor	pH	ASS.
04/01/21	16.20	Rosana Dalzotto – 790 - Rua João Correira do Nascimento Sistema Sede					0.96	0.00	0.10	0.40	7.80	
04/01/21	16.30	Luciane Isidoro – 707 – Rua Jose Palhano Sistema Sede					0.94	0.00	0.00	0.41	7.81	
11/01/21	16.30	Mercado Marti -522- Rua Saldanha Marinho Sistema Sede					0.84	0.10	0.00	0.48	7.89	
11/01/21	16.10	APAE – 70 – Rua Maciel Sistema Sede					0.82	0.00	0.00	0.43	7.86	
11/01/21	16.45	Casa da Cultura e museu municipal – 578- Av. Dalzotto Sistema Sede					0.81	0.00	0.00	0.38	7.84	
11/01/21	16.50	Julia Conceicao da Silva -182- Centro Rua São Paulo Sistema Sede					0.87	0.00	0.00	0.41	7.81	
18/01/21	16.40	Hortencia P. de Oliveira dos Santos – 628 – Rua Gabriel Stremel Sistema Sede					0.76	0.00	0.10	0.40	7.94	
18/01/21	16.50	Maria Rosa Gloeden - 162- Rua Guilherme Gloden Sistema Sede					0.79	0.00	0.20	0.38	7.87	
25/01/21	16.38	Idenilson João Strapasson -220- Avenida São Roque Sistema Sede					0.80	0.10	0.15	0.37	7.92	
25/01/21	16.55	Antonio Pereira dos Santos - Av. Dalzotto Sistema Sede					0.87	0.00	0.10	0.40	7.94	

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
04/01/21		Saída do Tratamento				05/01/21		Saída do Tratamento				
11/01/21		Saída do Tratamento				12/01/21		Saída do Tratamento				
18/01/21		Saída do Tratamento				19/01/21		Saída do Tratamento				
25/01/21		Saída do Tratamento				26/01/21		Saída do Tratamento				

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	MICRO E.C	ASSINATURA
04/01/21		Captação Poço 01				04/01/21		Captação Poço 02				