

SAMAE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SISTEMA SEDE MÊS: NOVEMBRO

ANALISES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESULTADOS MICRIBIOLÓGICO

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	E.C	B.H	Cloro	Turbidez	Cor	Flúor	pH	ASS.
03/11/21		Hortencia P. de Oliveira dos Santos – 628 – Rua Gabriel Stremel Sistema Sede	10638	A	A	-	-	-	-	-	-	-
03/11/21		Maria Rosa Gloeden – 162- Rua Guilherme Gloden Sistema Sede										
08/11/21		Jose Albani Santana – 467- Rua Guilherme Gloden Sistema Sede	11039	A	A	-	-	-	-	-	-	-
08/11/21		Idenilson João Strapasson -220- Avenida São Roque Sistema Sede										
16/11/21		Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida - 230- Avenida São Roque Sistema Sede	11568	A	A	-	-	-	-	-	-	-
16/11/21		Antonio Pereira dos Santos - Av. Dalzotto Sistema Sede										
22/11/21		Edson de Lima - Rua São Paulo Sistema Sede	10307	A	A	-	-	-	-	-	-	-
22/11/21		Paulina Nunes de Oliveira Correia – 1190- Rua Linha Forkevicks Sistema Sede										
29/11/21		Julia Conceicao da Silva - 182- Centro Rua São Paulo Sistema Sede										
29/11/21		Casa da Cultura e museu municipal – 578- Av. Dalzotto Sistema Sede	2153	A	A	-	-	-	-	-	-	-

DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	E.C	DATA	HORA	LOCAL	LAUDO	MICRO C.T	E.C	ASSINATURA
03/11/21		Saída do Tratamento	10631	A	A	04/11/21		Saída do Tratamento				
08/11/21		Saída do Tratamento	11051	A	A	09/11/21		Saída do Tratamento				
16/11/21		Saída do Tratamento	11506	A	A	17/11/21		Saída do Tratamento				
22/11/21		Saída do Tratamento	11305	A	A	23/11/21		Saída do Tratamento				
29/11/21		Saída do Tratamento	2150	A	A	30/11/21		Saída do Tratamento				
03/11/21		Captação Poço 01	10634	-	A	03/11/21		Captação Poço 02	10635	-	A	

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	NOVEMBRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 7	

SISTEMA CRISTO REI - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE		
DATA	HORA	COLOR VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	COLOR VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
03/11	10:00	041	0.00	0.00	7.20	-	-	AF
04/11	09:40	047	0.00	0.10	7.30	-	-	AF
08/11	10:20	046	0.10	0.00	7.15	-	-	AF
11/11	11:10	047	0.00	0.00	7.10	-	-	AF
15/11	9:30	045	0.10	0.00	7.00	-	-	AF
18/11	9:50	044	0.00	0.00	7.10	-	-	AF
22/11	10:10	043	0.00	0.00	7.20	-	-	AF
25/11	10:40	041	0.10	0.00	7.25	-	-	AF
29/11	11:20	033	0.00	0.00	7.40	-	-	AF

IGREJA CRISTO REI							
LOCAL	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	
DATA		C.T	E.C			C.T	E.C
22/11/21	32308	A	A	-	-	-	-
CAPTAÇÃO	LAUDO	C.T	E.C	SAÍDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO	
	32304	-	A			C.T	E.C
					32306	A	A
							ASSINATURA

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	NOVEMBRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 7	

SISTEMA SÍTIO - SAC

		ÁGUA TRATADA				REDE	ÁGUA BRUTA	
		SAÍDA DO TRATAMENTO						
DATA	HORA	COLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	COLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
03/11	14:26	0,40	0,00	0,05	8,95	-	-	Pimenta
04/11	14:58	0,35	0,05	0,00	8,92	-	-	Pimenta
08/11	15:15	0,42	0,80	0,00	8,73	-	-	Pimenta
11/11	14:50	0,30	0,15	0,05	7,92	-	-	Pimenta
15/11	15:46	0,44	0,00	0,00	7,99	-	-	Pimenta
18/11	14:03	0,40	0,00	0,15	7,28	-	-	Pimenta
22/11	14:04	0,50	0,00	0,00	8,08	-	-	Pimenta
25/11	15:11	0,45	0,05	0,00	7,58	-	-	Pimenta
29/11	15:37	0,40	0,10	0,15	8,05	-	-	Pimenta

LOCAL JOSE VILSOM VIANA – 940 - RUA SÍTIO BOA VENTURA RODOVIA 466								
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO		COR
		C.T	E.C					
03/11/21	30639	A	A					
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMEN TO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C				C.T	
	30636		A			30632	A	A

	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	Mês:	NOVEMBRO
		Ano:	2021
		Página 1 de 5	

SISTEMA TERRA SANTA - SAC


SISTEMA DE						ÁGUA TRATADA		ÁGUA BRUTA	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE			
DATA	HORA	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	CLORO VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0		
02/11	14:00	0,48	0,81	0,40	7,44	-	-	Pernando	
05/11	14:31	0,37	0,76	0,31	7,50	-	-	Pernando	
09/11	16:09	0,40	0,78	0,35	7,88	-	-	Pernando	
12/11	14:28	0,44	0,51	0,28	7,50	-	-	Pernando	
16/11	15:45	0,52	0,58	0,42	7,57	-	-	Pernando	
19/11	15:00	0,44	0,35	0,35	7,52	-	-	Pernando	
23/11	16:03	0,40	0,40	0,20	7,08	-	-	Pernando	
26/11	15:07	0,45	0,30	0,30	7,45	-	-	Pernando	
30/11	13:30	0,55	0,20	0,35	7,80	-	-	Pernando	

LOCAL		ESCOLA						
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	COR	
		C.T	E.C					
16/11/21	11589	A	A	-	-	-	-	
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMEN TO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	
		11585	-	A		11587	A	A



LOCAL		GENOEL VIAN – 1070- S/L – BR 466						
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	CLORO	COR	
		C.T	E.C					
03/11/21	10630	A	A	—	—	—	—	
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAIDA DO TRATAMENTO	LAUDO	MICRO		ASSINATURA
		C.T	E.C			C.T	E.C	
	10637	A			10633	A	A	

		C.T	E.C			C.T	E.C	



BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Mês: **NOVEMBRO**

Ano: **2021**

Página 11 de 1

SISTEMA VILA RURAL - SAC

		ÁGUA TRATADA					ÁGUA	RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE
		SAÍDA DO TRATAMENTO				REDE	BRUTA	
DATA	HORA	COLOR VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 5,0	COR VMP 15	pH 6 a 9,5	COLOR VMP 2,0	TURBIDEZ VMP 1,0	
02/11	13:30	0,36	0,30	0,30	7,50	-	-	Pernando
05/11	13:47	0,50	0,25	0,30	7,48	-	-	Pernando
09/11	15:03	0,42	0,35	0,20	7,35	-	-	Pernando
12/11	13:17	0,30	0,30	0,43	7,71	-	-	Pernando
16/11	14:25	0,45	0,35	0,30	7,40	-	-	Pernando
19/11	14:03	0,43	0,30	0,20	7,50	-	-	Pernando
23/11	15:08	0,50	0,05	0,60	7,18	-	-	Pernando
26/11	14:17	0,45	0,15	0,47	7,25	-	-	Pernando
30/11	13:03	0,35	0,05	0,30	7,30	-	-	Pernando

LOCAL	GISLAINE MARIA FELIX - 424 - POV SÃO MIGUEL VILA RURAL						
DATA	LAUDO	MICRO		pH	TURBIDEZ	COLOR	COR
08/11/21	11060	C.T	E.C	-	-	-	-
CAPTAÇÃO	LAUDO	MICRO		SAÍDA DO	LAUDO	C.T	ASSINATURA
	11056	A	A		11058	p	9